



ATEST HIGIENICZNY B.BK.60112.0073.2023

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: AIRECOMED 800 L, AIRECOMED 800 H

Zawierający / containing: profile stalowe, blachę stalową, stal chromowaną, farbę proszkową, PCV, lampy UV i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą (szpitale, gabinety, przychodnie), placówek edukacyjnych, urzędów, biur, salonów fryzjerskich i kosmetycznych, obiektach sportowo-rekreacyjnych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie urządzeń musi być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one instalowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń klasy S1. Zalecane jest umiejscowienie urządzeń w sposób, który uniemożliwia kierowanie nawiewu powietrza bezpośrednio na osoby przebywające w pomieszczeniu. W trakcie pracy promienników UV, w pomieszczeniu, w którym zainstalowano urządzenie nie mogą przebywać ludzie. Montaż i eksploatacja zgodnie z instrukcją obsługi dołączonej przez producenta. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

Gotar Sp. z o. o.
42-202 Częstochowa
ul. Rzeźnicka 8

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Gotar Sp. z o. o.
42-202 Częstochowa
ul. Rzeźnicka 4




Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.04.28 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.04.28 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 28 kwietnia 2023

The date of issue of the certificate: 28th April 2023

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB